

Réf. : FP/lf

Epalinges, le 26 novembre 2008

RAPPORT D'ANALYSES BACTERIOLOGIQUES

Prélèvement du 18 novembre 2008

Par : Monsieur Lucas

Concerne : Distribution publique d'eau s/territoire de la commune des Cullayes

N° de l'analyse	Désignation des échantillons	Germes aérobie par ml	Escherichia Coli par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
3932	1/ Source du puits – Eau brute	11	0	0
3933	2/ Source pré (bleu) – Eau brute	26	1	0
3934	3/ Source bois (moir) – Eau brute	9	0	0
3935	4/ Réservoir communal	31	0	0
3936	5/ Collège – Toilettes	11	0	0

Conclusions :

L'eau traitée est conforme aux exigences de l'Ordonnance fédérale sur l'hygiène des denrées alimentaires.

Frais d'analyses : Fr. 505.00 + TVA
Frais de prélèvements : Fr. 0.00

Municipalité de Les Cullayes

Reçu le :

- 2 DEC. 2008

Traité par : ILU

Transmis à : _____

Réponse : _____

Le Chimiste cantonal _____

Ce rapport d'analyses concerne uniquement les objets soumis à examen.

Ce rapport d'analyses ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Laboratoire cantonal